

Rapport

Test av stötupptagning, vertikal deformation samt bollstuds
enligt EN - standard

Beskrivning

| | |
|--------------------|------------|
| Företag | ISODRÄN AB |
| Grusbädd | 50 mm |
| ISODRÄNSKIVA | 60 |
| Fiberhöjd | 60 mm |
| Ifyllnad, sand | 10 mm |
| Ifyllnad, granulat | 30 mm |

Test resultat

| Stötupptagning (SS-EN 14808) | | | |
|------------------------------------|------------|------------|------------|
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Medelvärde |
| 74 % | 75 % | 74 % | 74 % |
| Vertikal deformation (SS-EN 14809) | | | |
| 10.3 mm | 11.8 mm | 10.3 mm | 10.8 mm |
| Bollstuds (SS-EN 12235) | | | |
| 60 cm | | | 60 cm |